

Hinweise zum Gutachten für Rauchgasabzugsanlagen in Shisha-Bars

In dem geforderten Gutachten müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

1. Aufmaß des Gastraumes und der Zubereitungsstelle (Anzündstelle)
2. Inaugenscheinnahme der Feuerstelle
3. Anzahl der Shishas die gleichzeitig geraucht werden dürfen. Wenn möglich auch max. Personenzahl.
4. Lage und Typ der CO-Wächter, Funktionsprüfung sofern möglich.
5. Messung Zu- und Abluft
6. Inaugenscheinnahme der gesamten Lüftungsanlagen
7. Ansicht/Prüfung der vorhandenen Dokumente (Bsp.: CO-Warner, Wartungsprotokolle usw.)
8. Ggf. CO- und CO₂-Messung
9. Fotodokumentation
10. Bericht mit Bewertung und evtl. Empfehlungen

Folgende Unterlagen sollten vorhanden sein und der Fachfirma zur Verfügung gestellt werden:

1. Technische Beschreibung/Betriebsanleitung der Lüftungsanlage
2. Betriebsanleitung der CO-Melder
3. Letztes Wartungsprotokoll der Lüftungsanlage (nicht älter als 12 Monate)